

B363300.233.f01 VALBEVEILIGING, HORIZONTAAL (NEN-EN 795+c06)
versie: 101.+ datum: 09-02-2012

- 1 Fabrikaat: Flesst B.V.
- 2 Type: Flesst Connection System, permanente valbeveiliging.
- 3 #
\Toepassingsgebied: voor hellende daken gedekt met geprofileerde dakpannen.
\Toepassingsgebied: voor hellende daken gedekt met vlakke dakpannen of leien.
\Toepassingsgebied: voor lessenaarsdaken gedekt met geprofileerde dakpannen.
\Toepassingsgebied: voor lessenaarsdaken gedekt met vlakke dakpannen of leien.
\Toepassingsgebied: voor hellend- overgaand naar platdak, gedekt met geprofileerde dakpannen.
\Toepassingsgebied: voor hellend- overgaand naar platdak, gedekt met vlakke dakpannen of leien.
\Toepassingsgebied.....
- 4 #
\Verankeringsvoorziening (klasse): D, voor gelijktijdig gebruik van 5 personen.
\Verankeringsvoorziening.....
- 5 #
\Belasting: statische belasting minimaal 1.000 kg, dynamische belasting minimaal 100 kg bij een vrije val van 2,5 m.
OPMERKING: overeenkomstig testmethode 5.2.1 en 5.3.2.
- 6 #
\Lengte railprofiel (mm): 1.000.
\Lengte railprofiel (mm): 2.000.
\Lengte railprofiel (mm): 3.000.
\Lengte railprofiel.....
- 7 #
\Materiaal railprofiel: aluminium (NEN-EN 573-3-09) EN AW-6060 T66.
- 8 #
\.....
- 9 #
\Onderdelen:
- 10 #
\- Flesst railprofiel.....
- 11 #
\- Flesst startpunt, aantal (st):
- 12 #
\- Flesst starttouw, met connector en starttouw release, aantal (st):
- 13 #
\- Flesst loopwagen, aantal (st):
- 14 #
\- Flesst rangeersectie, met rangeerblok, aantal (st):
- 15 #
\- Flesst ruitersleunen, aantal (st):
- 16 #
\- Flesst centreerstiften.....
- 17 #
\.....
- 18 #
\Toebehooren:
- 19 #
\- harnasgordel (NEN-EN 361-02), aantal (st.):

B363300.233.f01 VALBEVEILIGING, HORIZONTAAL (NEN-EN 795+c06)
versie: 101.+ datum: 09-02-2012

- 20 #
 \ - veiligheidslijn met karabijnhaak, aantal (st.):

- 21 #
 \ - valstopapparaat, aantal (st.):
- 22 #
 \ - opbergtas voor PBM, aantal (st):
 \ - opbergkoffer voor PBM, aantal (st):
- 23 #
 \ - bevestigingsmiddelen.....
- 24 #
 \.....
- 25 *OPMERKING: De valbeveiliging moet zijn aangebracht overeenkomstig de Flesst montagehandleiding.*

FLE006 Connection System, valbeveiliging